



ЈП Дирекција за планирање и изградњу “Краљево” из Краљева

36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, факс 036/ 312-061, 333-370, Е-mail Office@direkcijakv.net

Наш број:	2473/1
Датум:	09.06.2014.
Обрадио/ла:	

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр. 124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку – Опремање спортске хале у Рибници за такмичење ЈН 1.1.1 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 16.05.2014. године:

Дана 09.06.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2473 достављено је питање заинтересованог понуђача:

Питање 1

У вези тендера за спортску халу од 16. маја, молим за објашњење:
“Набавка и транспорт заштитне PVC подне облоге...под отпоран на... жар цигарете...”

Пошто се заштитна фолија инсталира у комерцијалном објекту, према Европским стандардима морала би да има противпожарни сертификат EN13501-1, који се иначе примењује на све пластичне, текстилне и ламинатне подне о облоге које се уграђују у комерцијалне објекте.

Одговор 1

У конкурсној документацији у делу 15) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА - ПАРТИЈА 1 на страни 38/51, у делу **А.6. ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА БОРИЛИШТЕ** позиција А.6 се мења тако што се после текста “Колица за одролавање пода нису обухваћена овом позицијом”., додаје текст “ПВЦ подна облога мора да поседује противпожарни сертификат EN 13501-1.”, тако да цела позиција гласи:

4	Набавка и транспорт заштитне ПВЦ подне облоге укупне дебљине 1.5мм у ролнама ширине 1,5м. Под отпоран на ђонове ципела, жар цигарете, водоотпоран, погодан за одржавање сајмова, концерата и сличних манифестација. Саставни део позиције је и одговарајући број рафова на точкићима на којима ће се све ролне чувати. Колица за одролавање пода нису обухваћена овом позицијом. ПВЦ подна облога мора да поседује противпожарни сертификат EN 13501-1. Обрачун по површини подне заштите.				
---	---	--	--	--	--

