



ЈП Дирекција за планирање и изградњу “Краљево” из Краљева

36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, факс 036/ 312-061, 333-370, Е-mail Office@direkcijakv.net

Наш број:	4737/1
Датум:	03.10.2014.
Обрадио/ла:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр. 124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку – Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП “Водовода” број ЈН 1.3.27 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки 12.09.2014.године:

Дана 02.10.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 4737 достављено је питање заинтересованог понуђача:

Питања:

1. У партији бр.3 у позицији број 3.11 дато је подбушивање али није дат пресек цеви и облоге (заштите). Молимо вас да нам одговорите који је пресек цеви и облоге (заштите)?

Одговор:

1. Пресек водоводне цеви је ОД 110мм (ПЕ 100).
Облога (заштита) је цев ПВЦ ДН 200мм, S–20, (SDR 41), SN4
KN/m², d=4,9mm.

С поштовањем,

КОМИСИЈА